

(Directives 90/396/CEE « Appareils à gaz » et 92/42/CEE « Rendement des chaudières »)
 (« Gas appliances » 90/396/EEC and 92/42/EEC « Boilers efficiency » Directives)

Numéro : 1312BR4795 (rév. 3)

CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :

CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :

- **Fabriqué par :** UNICAL AG SpA
Manufactured by : Via Roma, 123
 I-46033 CASTEL D'ARIO (MN)

- **Marque commerciale et modèle(s) :** UNICAL
Trade mark and model(s) :

- MODULEX 100 – MODULEX 145
- MODULEX 190 – MODULEX 240
- MODULEX 290 – MODULEX 340
- MODULEX 116

- **Genre de l'appareil :** CHAUDIERE CONDENSATION (types B23,C63)
Kind of the appliance : CONDENSING BOILER (TYPES B23/C63)

- **Désignation du type :** MODULEX 100
Type designation :

Pays de destination <i>Destination countries</i>	Pressions (mbar) <i>Pressures (mbar)</i>	Catégories <i>Categories</i>
FR	20/25 ; 37	I12Esi3P
ES-GB-IE-IT-PT-GR-SE-NO	20 ; 37	I12H3P
DE	20 ; 50	I12ELL3P
HU	25 ; 50	I12HS3P
AT-CH-TR-HR-CZ-SK-SI	20 ; 50	I12H3P
LV-EE-LT	20	I2E
BE	20/25	I12E(R)B
BE	37	I3P
NL	25 ; 50	I12L3P
BG-CN-RU-RO-YU	20	I2H
PL	20 ; 37	I12E3P
LU	20 ; 50	I12E3P

est conforme aux exigences essentielles des directives « Appareils à gaz » 90/396/CEE
 et « Rendement des chaudières » 92/42/CEE

is in conformity with essential requirements of 90/396/EEC « Gas appliances » and 92/42/EEC
 « Boiler efficiency » directives.

CERTIGAZ
 Le Directeur Général

Yannick ONFROY

Paris le : 15/07/2008

15 JUL 2008

CERTIGAZ

Rév.3 : 1312BR4795 du 2006/06/15

CERTIGAZ SAS
 62 rue de Courcelles - 75008 PARIS
 Tél : 01 44 01 87 81 - Fax : 01 44 01 87 90
 Certigaz@afgaz.fr